



绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)检测报告

工程名称: 鹿城区社区卫生服务中心项目(鹿城区人民医院二期扩建工程) 报告编号: BGXPS202400004
委托单位: 温州市鹿城区卫生健康局 检测性质: 见证取样 接样日期: 2024-01-10
施工单位: 浙江新邦建设股份有限公司 合同编号: 22366 检测日期: 2024-01-19
见证单位: 浙江鸿银工程管理有限公司 见证人: 王彪 结束日期: 2024-01-24
质监单位: 温州市鹿城区工程质量监督站 质监号: ---- 见证证号: 浙质检007809

样品编号		XPS202400004	结构部位		主体	
型号规格(mm)		XPS板 X250 1800×600×140	批号或生产日期		----	
生产厂家		温州乐明挤塑泡沫有限公司	绝热性能		034级	
序号	检测项目	标准要求	实测结果			单项结论
1	导热系数(W/m·K) 平均温度25℃	----	----			----
2	压缩强度(kPa)	----	----			----
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h	≤1.5	长	0.4		符合
			宽	0.3		
			厚	0.3		
4	吸水率(%)	≤1.0	0.83			符合
5	表观密度(kg/m³)	----	----			----
检测依据		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018				
判定标准		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018				
检测结果		该组样品所检项目符合标准要求。				
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。				
说 明		1、检测环境：22℃，57% 2、样品状态：完好，无破损 3、异常情况：无 4、设备编号：M1-113、M1-106、M1-006 5、客户委托单编号：WTXPS202400004				
备 注		----				
检测单位地址：浙江省温州高新技术产业开发区兴平路27号第1-3层						

检测单位地址:浙江省温州高新技术产业开发区兴平路27号第1-3层 电话: 0577-88138421

批准: 陈永金 审核: 蔡永金 主检: 胡晓敏

检测单位盖章:

签发日期: 2024-01-24

