



241101340279

温州市正诚工程质量检测有限公司

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告

工程名称：温州市建设小学五马校区危房拆建工程

委托单位：温州市建设小学

施工单位：信实环境建设集团有限公司

见证单位：浙江宏正项目管理有限责任公司

质监单位：----

报告编号：BGXPS202400008

接样日期：2024-03-30

检测日期：2024-04-01

结束日期：2024-04-07

见证证号：浙建监
2008TT0300340

检测性质：见证取样



合同编号：22282

见证人：林声章

质监号：----

样品编号		XPS202400008	结构部位		屋面保温	
型号规格(mm)		XPS板 X250 1800mm×600×100mm	批号或生产日期		----	
生产厂家		温州乐明挤塑泡沫有限公司	绝热性能		034级	
序号	检测项目	标准要求	实测结果			单项结论
1	导热系数 (W/m·K) 平均温度25℃	≤0.034	0.0339			符合
2	压缩强度(kPa)	≥250	259			符合
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h	≤1.5	长	0.7		符合
			宽	0.7		
			厚	0.4		
4	吸水率(%)	≤1.0	0.76			符合
5	表观密度 (kg/m³)	----	----			----
检测依据		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018				
判定标准		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018				
检测结果		该组样品所检项目符合标准要求。				
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。				
说 明		1、检测环境：符合标准要求 2、样品状态：完好，无破损 3、异常情况：无 4、设备编号：K1-052、K1-051、M1-005、M1-113、M1-106、M-006 5、客户委托单编号：WTXPS202400008				
备 注		----				

检测单位地址:浙江省温州高新技术产业开发区兴平路27号第1-3层 电话: 0577-88138421

批准:  审核:  主检: 

检测单位盖章:

签发日期: 2024-04-08

