CMA
241101340279

温州市正诚工程质量检测有限公司

温州市正诚工程质量检测有限公司
见证取样检测(通用)报告专用章
浙建检字(23)03034-S

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告

报告编号：BGXPS202400023

工程名称：温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）校园建设工程总承包（EPC）　　接样日期：2024-06-17

委托单位：温州市职业中等专业学校　　检测性质：见证取样　　检测日期：2024-07-01

施工单位：浙江省建工集团有限责任公司　　合同编号：23023　　结束日期：2024-07-05

见证单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　见 证 人：杨俊　　见证证号：----

质监单位：温州市建设工程质量安全管理总站　　质 监 号：20230002

样品编号	XPS202400022	结构部位	10#、11#楼屋面
型号规格(mm)	XPS板 X200 1800*600*140	批号或生产日期	20240518
生产厂家	温州乐佳挤塑泡沫有限公司	绝热性能	034级

序号	检测项目	标准要求	实测结果		单项结论
1	导热系数（W/m·K） 平均温度25℃	≤0.034	0.0339		符合
2	压缩强度(kPa)	≥200	387		符合
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃,48h	≤1.5	长	0.6	符合
			宽	0.8	
			厚	0.5	
4	吸水率(%)	≤1.5	0.49		符合
5	表观密度（kg/m³）	----	----		----

检测依据	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018
判定标准	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018
检测结果	该组样品所检项目符合标准要求。
声　明	1、本报告无本公司"检验检测专用章"无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司"检验检测专用章"无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。
说　明	1、检测环境：符合标准要求 2、样品状态：完好，无破损 3、异常情况：无 4、设备编号：K1-052、K1-051、M1-005、M1-113、M1-106、M1-006、K1-078 5、客户委托单编号：WTXPS202400022
备　注	----

检测单位地址:浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层　　电话：0577-88138421

批准：陈建凯　　审核：　　主检：

检测单位盖章：

签发日期：2024-07-08